

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул.Софьи Ковалевской, 8; e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 1483/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«19» сентября 2019 г.

Заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида №94 Хомутовой Г.А.

во исполнение распоряжения 03.09.2019 года №1483 заместителя главного государственного
инспектора г.Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

Дата и время проведения проверки:

09.09.2019 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

19.09.2019 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа;

(рабочих дней / часов)

проведено плановое мероприятие в отношении - Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №94 (ИНН 6659053076; ОГРН 1026602976388), расположенного по адресу: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 17а

Лица, проводившие проверку:

Ваганова Юлия Викторовна – инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МАДОУ №94 Хомутова Галина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В помещениях дошкольного образовательного учреждения (групповые ячейки № , актовый зал, методический кабинет) допускается применение декоративно-отделочных материалов (натяжной потолок), с неустановленным классом пожарной опасности. (Сертификаты не	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 7; таб. 3 (В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2);	01.10.2020г.	

	предоставлены).			
2.	В помещениях дошкольного образовательного учреждения (кабинет психолога) допускается применение декоративно-отделочных материалов покрытие потолка (пластиковые панели), с неустановленным классом пожарной опасности. (Сертификаты не предоставлены).	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 7; таб. 3(В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2);	01.10.2020г.	
3.	В помещениях дошкольного образовательного учреждения (актовый зал) допускается применение декоративно-отделочных материалов покрытие пола (ламинат), с неустановленным классом пожарной опасности. (Сертификаты не предоставлены).	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 7; таб. 3 (В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2);	01.10.2020г.	
4.	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (2 этаж).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 63; ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7;	01.10.2020г.	
5.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не обеспечивает уровень громкости выше допустимого уровня шума, речевые оповещатели не обеспечивают разборчивую передаваемую информацию.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 п. 4 (В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта);	01.10.2020г.	
6.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей) (документы не предоставлены)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.61 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов	01.10.2020г.	

		по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта);	
7.	Пожароопасные помещения (гладильная) не оборудовано противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30	ФЗ 123 ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20. СП 4.13130.2013 п. 5.6.4; ФЗ №184 ст.46; СНИП 21-01-97 п.7.4 (двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30), (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).	01.10.2020г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в **октябре 2020 года** (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) ОНД и ПР МО «Верод Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Ваганова Ю.В.

«19» сентября 2019 г.



[Handwritten signature]
(подпись)

С предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности ознакомлен(а), копию со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДПДС № 34 Сидорова Т.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» сентября 2019 г.

[Handwritten signature]
(подпись)