

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, д.38; e-mail: ottdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург,
ул. Пехотинцев, 17а

(место составления акта)

«19» сентября 2019 года

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№1483

По адресу/адресам: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 17а

На основании: распоряжения от 03.09.2019 года №1483 заместителя главного государственного инспектора
г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида №94 (ИНН 6659053076; ОГРН 1026602976388)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

09.09.2019 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

19.09.2019 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часов;

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МАДОУ №94 Хомутова Г.А. ознакомлена 03.09.2019 года

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ваганова Ю.В. – инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия,

имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МАДОУ №94 Хомутова Галина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В помещениях дошкольного образовательного учреждения (групповые ячейки № , актовый зал, методический кабинет) допускается применение декоративно-отделочных

- материалов (натяжной потолок), с неустановленным классом пожарной опасности. (Сертификаты не предоставлены). ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 7; таб. 3;
2. В помещениях дошкольного образовательного учреждения (кабинет психолога) допускается применение декоративно-отделочных материалов покрытие потолка (пластиковые панели), с неустановленным классом пожарной опасности. (Сертификаты не предоставлены). ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 7; таб. 3;
 3. В помещениях дошкольного образовательного учреждения (актовый зал) допускается применение декоративно-отделочных материалов покрытие пола (ламинат), с неустановленным классом пожарной опасности. (Сертификаты не предоставлены). ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 7; таб. 3;
 4. Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (2 этаж). Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 63; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7;
 5. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не обеспечивает уровень громкости выше допустимого уровня шума, речевые оповещатели не обеспечивают разборчивую передаваемую информацию. ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 п. 4;
 6. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей) (документы не предоставлены). Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.61;
 7. Пожароопасные помещения (гладильная) не оборудовано противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. ФЗ 123 ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20. СП 4.13130.2013 п. 5.6.4; ФЗ №184 ст.46; СНиП 21-01-97 п.7.4;

Лица, допустившие нарушения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №94 в лице законного представителя заведующей Хомутовой Галиной Александровной (Приказ №493-к-д от 31.10.2007 года).

2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -


3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, о проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 1483/1/1 от 19.09.2019 года, чек лист приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 №261.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району) ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
Ваганова Ю.В.





(подпись)

«19» сентября 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МНПО № 194
Кайкутова Т.А.

✓ 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» сентября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)