

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, e-mail: otdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 9/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«05» февраля 2021 г.

*Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида №94*

*Заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида №94 Хомутова Г.А.*

во исполнение распоряжения от 12.01.2021 года №9 заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А.

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

Дата и время проведения проверки:

22.01.2021 г. с 14-00 по 15-00 час. (Продолжительность: 1 час)

05.02.2021 г. с 12-00 по 13-00 час. (Продолжительность: 1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа;

(рабочих дней / часов)

проведено внеплановое мероприятие в отношении - *Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №94 (ИНН 6659053076, ОГРН 1026602976388), осуществляющего деятельность по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 17, А.*

Лица, проводившие проверку:

Киселёв Георгий Александрович – инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) УНД и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94 Хомутова Г.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка а (подпись) о выполнении указыва ется только выполнение
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Истёк срока эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации.	ППРФ №390 от 25.04.2012 года ППР РФ п. 63; ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР РФ п. 54; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 (Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств)	20.08.2021	
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает уровень громкости шума, речевые оповещатели не обеспечивают разборчивую передаваемую информацию.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 84 п. 4 (В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации)	20.08.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в августе 2021 года (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР (по Железнодорожному району)
МО «город Екатеринбург»

ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

Киселёв Г.А.

«05» февраля 2021 г.



[Handwritten signature]
_____ (подпись)

С предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности ознакомлен(а), копию со всеми приложениями получил(а):

Заведующий
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94
Хомутова Г.А.

✓ *[Handwritten signature]*
_____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«05» февраля 2021 г.